

ZERTIFIKAT / CERTIFICATE
MPA-BS 01/003/21

Produkte / Products

Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte /
Powered smoke and heat exhaust ventilator

Hersteller / Manufacturer

Novenco A/S
Industrivej 22
4700 Næstved
Denmark

Produktionsstandort / Production site

Næstved (DK)

Die Produkte entsprechen den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte [MPA-BS 003]. Die Produktprüfungen und die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle erfolgten auf der Grundlage der Produktnormen.

The products meet the requirements of the certification scheme for powered smoke and heat exhaust ventilators [MPA-BS 003]. Both the type testing and the inspection of the factory production control are based on the product standards.

EN 12101-3:2015
ISO 21927-3 AMD 1:2010

Dieses Zertifikat gilt bis zum 19.01.2026, soweit nicht wesentliche Merkmale des Produktes oder der Herstellbedingungen verändert werden.

This certificate remains valid till 2026-01-19, if neither the product nor the production are modified significantly.

Braunschweig, 2021-01-19



Dr.-Ing. W. Hinrichs
(Leiter der Zertifizierungsstelle / Head of certification)

Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstr. 52, D-38106 Braunschweig

Angaben zum Einbau und zur Anwendung der zertifizierten maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte:

Data on the installation and the application of the certified powered smoke and heat exhaust ventilators:

- Zur Aufstellung der Geräte
- About the installation of the products
 - innerhalb eines Brandraums / inside a fire zone
 - außerhalb eines Brandraumes, aber innerhalb eines Gebäudes / outside a fire zone, but inside a building
 - außerhalb von Gebäuden / outside a building
- und zur Ausrichtung der Motorachse
- and about the orientation of the motor axle
 - horizontal oder vertikal, Bodenaufstellung oder Wand- oder Decken-aufhängung / horizontal or vertical, floor standing or ceiling or wall mounted
 - vertikale Achse, Δp nach oben oder nach unten / vertical, Δp upward or downward
- siehe Produktzertifikate in den Anhängen 2 bis 12
- see product certificates in the annexes 2 till 12)
- Es handelt sich um Entrauchungsventilatoren mit Lüftungsfunktion.
- The products may be used for both functions.
- Kühlluftleitungsanschlüsse sind nicht erforderlich.
- Additional cooling is not necessary.

Baureihe	geprüft nach EN12101-3	Motor	eingeschlossen sind die Klassen	siehe CE-Zertifikat
Type	tested according EN12101-3	Motor	included are the classes	see CE-certificate
ACN	400°C / 120 min 400°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min 200°C / 120 min	Loher WEG Leroy Somer Loher WEG Leroy Somer WEG	F₄₀₀ 120 F₄₀₀ 120 F₃₀₀ 60 F₃₀₀ 60 F₃₀₀ 60 F₂₀₀ 120 F₂₀₀ 120	0761-CPR-0038 0761-CPR-0126 0761-CPR-0079 0761-CPR-0029 0761-CPR-0125 0761-CPR-0080 0761-CPR-0116

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
AUC / ARC (R05)	400°C / 120 min 400°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG Leroy Somer Leroy Somer WEG Leroy Somer WEG	F ₄₀₀ 120 F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0142 0761-CPR-0143 0761-CPR-0101 0761-CPR-0141 0761-CPR-0102 0761-CPR-0140

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
AUT / ART	400°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG WEG (400 V 50 Hz) WEG (380 V 60 Hz) WEG	F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0139 0761-CPR-0138 0761-CPR-0151 0761-CPR-0137

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
ACP / ACG	400°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG WEG WEG	F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0212 0761-CPR-0030 0761-CPR-0121

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
AUO / ARO	400°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG Leroy Somer Loher WEG (400 V 50 Hz) WEG (380 V 60 Hz) Leroy Somer WEG	F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0136 0761-CPR-0103 0761-CPR-0135 0761-CPR-0134 0761-CPR-0150 0761-CPR-0104 0761-CPR-0133

Baureihe Type ARN	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
	400°C / 120 min	Leroy Somer	F ₄₀₀ 120	0761-CPR-0132
	400°C / 120 min	WEG	F ₄₀₀ 120	0761-CPR-0131
	300°C / 120 min	Leroy Somer	F ₃₀₀ 60	0761-CPR-0130
	300°C / 120 min	WEG	F ₃₀₀ 60	0761-CPR-0129
	200°C / 120 min	Leroy Somer	F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0128
	200°C / 120 min	WEG	F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0127

MPA-BS 01/003/21: Anhang 8 zum Zertifikat / Annex 8 to the certificate

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
AUP/ARP 340	400°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG WEG WEG	F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0414 0761-CPR-0413 0761-CPR-0412

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
CGF	300°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG WEG	F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0234 0761-CPR-0235

Baureihe Type AUZ	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3 400°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min	Motor Motor WEG WEG WEG	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes F₄₀₀ 120 F₃₀₀ 60 F₂₀₀ 120	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate 0761-CPR-0477 0761-CPR-0478 0761-CPR-0479

Baureihe <small>Type</small>	geprüft nach EN12101-3 <small>tested according EN12101-3</small>	Motor <small>Motor</small>	eingeschlossen sind die Klassen <small>included are the classes</small>	siehe CE-Zertifikat <small>see CE-certificate</small>
AZT	300°C / 120 min 200°C / 120 min	WEG WEG	F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0635 0761-CPR-0636

Baureihe Type	geprüft nach EN12101-3 tested according EN12101-3	Motor Motor	eingeschlossen sind die Klassen included are the classes	siehe CE-Zertifikat see CE-certificate
AUR / ARR (R05) (R05) (R05) (R10) (R10) (R05)	400°C / 120 min 400°C / 120 min 300°C / 120 min 300°C / 120 min 200°C / 120 min 200°C / 120 min	Leroy Somer WEG WEG WEG WEG WEG	F ₄₀₀ 120 F ₄₀₀ 120 F ₃₀₀ 60 F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120 F ₂₀₀ 120	0761-CPR-0149 0761-CPR-0148 0761-CPR-0147 0761-CPR-0146 0761-CPR-0145 0761-CPR-0144

----- Ende des Zertifikats / end of certificate -----