

Zertifikat
Nr. MPA-BS 6148/754/17

Produkt

Feuerschutzabschluss für Wand- und Deckenöffnungen im Zuge bahngelagerter Förderanlagen, bestehend aus einem Wand- und/oder Deckenrahmen, je nach Fördergut (brennbar/nicht brennbar) einem Schieberblatt sowie den zugehörigen Einrichtungen. Das Produkt verschließt im Brandfall eine Öffnung und behindert so den Durchtritt von Rauch und Hitze.

Hersteller

Stöbich Brandschutz GmbH
Pracherstieg 6
D-38644 Goslar
Bundesrepublik Deutschland

Prüfbericht

UB III / 08-020 vom 14. August 2008 auf der Grundlage von EN 1363-1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.6-1513 vom 5. August 2013 (Deutsches Institut für Bautechnik, die zuständige deutsche Zulassungsbehörde)

Zertifizierungsverfahren

Das Produkt wurde nach der MPA-Vorschrift ‚Allgemeine Anforderungen an die Zertifizierung von Brandschutzprodukten‘ bewertet. Darin ist eine regelmäßige Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle enthalten.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat ist längstens bis zum 5. August 2018 gültig, dem Ende der Gültigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6.6-1513. Voraussetzung ist, dass das Produkt nicht verändert wird.

Braunschweig, den 29.11.2017


Dr.-Ing. Hinrichs
Leiter der Zertifizierungsstelle



Seite 1 von 1